

GM-FW-R

金属固定围带

镀锌钢带 / 卷装裁切 / 缠绕带配套固定附件



25 / 44 mm

名义带宽（约）

7620 mm

单卷长度

1

卷 / 包装

围包膨胀缠绕带，提供外部约束与基层机械固定。

按安装周长裁切成圈，固定片与紧固件按系统要求布置。

产品说明与规格

GM-FW-R 为防火缠绕带配套金属固定围带，由连续镀锌钢带及可弯折固定片组成。现场按安装周长裁切、围包成圈，用于约束膨胀条材，并通过固定片与基层连接。

基本规格

产品型号	GM-FW-R-25 / GM-FW-R-44
材料与外观	镀锌钢带；银灰色
名义带宽	GM-FW-R-25：约 25 mm；GM-FW-R-44：约 44 mm
单卷长度	7620 mm
供货形式	卷装；1 卷 / 包装
结构特点	带孔锚固片及边缘限位齿
产品类别	防火缠绕带配套机械固定附件

带宽为名义围带尺寸，含锚固片的展开总宽按成品图纸确认。尺寸采用整数 mm；具体供货尺寸以订单约定为准。

配套选型

可用于 GM-FW 连续型防火缠绕带的配套构造选型。根据条材宽度、缠绕层数及围包后的实际外径选择固定围带；裁切长度应包含构造要求的搭接量。紧固件、锚固片间距及安装侧数按完整系统文件确定。

安装要点

- 完成膨胀缠绕带布置，确认位置与层数；测量围包后的周长，并按规定搭接量裁切金属围带。
- 紧密围包条材，按要求弯折限位齿和锚固片，固定搭接部位。不得因紧固过度损伤膨胀材料。
- 使用适合基层的紧固件固定锚固片，核查圈体闭合、固定牢固及条材位置；周边密封按系统要求完成。

使用与储存

本品承担机械约束与固定作用，需与膨胀材料及完整封堵构造配套使用，不能单独作为防火封堵材料。干燥存放，防止锈蚀和变形；裁切及弯折时注意金属边缘，佩戴防护手套。耐火性能以完整系统检测结果为准。

北京灰质科技有限公司

电话：010-86485279 热线：15321736001

邮箱：yuyongze@yeah.net 官网：www.graymatter.cn

地址：北京市顺义区杨镇沙子营向阳街100号